



PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

4.º Trimestre de 2025

Em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, de acordo com o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), o Município de Idanha-a-Nova informa os consumidores do concelho de Idanha-a-Nova dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com a legislação em vigor, relativamente ao 4.º trimestre de 2025.

E para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de costume.

Paços do Concelho de Idanha-a-Nova, 19 de fevereiro de 2026.

A Presidente da Câmara Municipal



Dr.ª Elza Maria Martins Gonçalves

Município de Idanha-a-Nova	Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Santa Águeda/Idanha-a-Nova						4.º Trimestre de 2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mín	Máx			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.58	0.84	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	31.2	31.2	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50			0	---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	204	204	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0			0	---			---
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8.1	8.1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	1.35	1.35	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5			0	---			---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5			0	---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010			0	---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Cloritos (mg/L ClO2)	0,25 / 0,70			0	---			---
Cloratos (mg/L ClO3)	0,25 / 0,70			0	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25			0	---			---
Cobre (mg/L Cu)	2.0			0	---			---
Crómio (µg/L Cr)	50			0	---			---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Níquel (µg/L Ni)	20			0	---			---
Potássio (mg/L K)	---			---	---			---
PAH (µg/L):	0.10			0	---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100			0	---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromochlorometano(µg/L)	---			---	---			---
Radão (Bq/L)	500			0	---			---

Município de Idanha-a-Nova	Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Penha Garcia						4.º Trimestre de 2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mín	Máx			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.74	1.29	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	15.9	26.5	0	100%	2	2	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50			0	---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	197	220	0	100%	2	2	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0			0	---			---
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7.9	7.9	0	100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<10	<10	0	100%	2	2	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5			0	---			---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5			0	---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	<0,50	0	100%	2	2	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010			0	---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Cloritos (mg/L ClO2)	0,25 / 0,70			0	---			---
Cloratos (mg/L ClO3)	0,25 / 0,70			0	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25			0	---			---
Cobre (mg/L Cu)	2.0			0	---			---
Crómio (µg/L Cr)	50			0	---			---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Níquel (µg/L Ni)	20			0	---			---
Potássio (mg/L K)	---			---	---			---
PAH (µg/L):	0.10			0	---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100			0	---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Radão (Bq/L)	500			0	---			---

Município de Idanha-a-Nova	Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Torre de Monfortinho					4.º Trimestre de 2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mín	Máx			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0.24	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200			0	---			---
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50			0	---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500			0	---			---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0			0	---			---
Cor (mg/L PtCo)	20			0	---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9			0	---			---
Ferro (µg/L Fe)	200			0	---			---
Manganês (µg/L Mn)	50			0	---			---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50			0	---			---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5			0	---			---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5			0	---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3			0	---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3			0	---			---
Turvação (NTU)	4			0	---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5			0	---			---
Arsénio (µg/L As)	10			0	---			---
Benzeno (µg/L)	1.0			0	---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010			0	---			---
Boro (mg/L B)	1.0			0	---			---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10			0	---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5.0			0	---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Cianetos (µg/L CN)	50			0	---			---
Cloritos (mg/L ClO2)	0,25 / 0,70			0	---			---
Cloratos (mg/L ClO3)	0,25 / 0,70			0	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25			0	---			---
Cobre (mg/L Cu)	2.0			0	---			---
Crómio (µg/L Cr)	50			0	---			---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3.0			0	---			---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0			0	---			---
Fluoretos (mg/L F)	1.5			0	---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1			0	---			---
Níquel (µg/L Ni)	20			0	---			---
Selénio (µg/L Se)	10			0	---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250			0	---			---
Sódio (mg/L Na)	200			0	---			---
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250			0	---			---
Potássio (mg/L K)	---			---	---			---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10			0	---			---

Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
PAH (µg/L):	0.10			0	---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100			0	---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Imaclopride (µg/L)	0.1			0	---			---
Alfa total (Bq/L)	---			---	---			---
Dose Indicativa (mSv)	0.1			0	---			---
Radão (Bq/L)	500			0	---			---
Urânio 234 (Bq/L)	---			---	---			---
Urânio 238 (Bq/L)	---			---	---			---
Rádio 226 (Bq/L)	---			---	---			---
Polônio 210 (Bq/L)	---			---	---			---
Glifosato (µg/L)	0.1			0	---			---
AMPA (µg/L)	0.1			0	---			---